

Pärjänsuon Kivarintien (Mt 18778) katuvalojen purkaminen

KAUKEVK 28.05.2026

556/10.03.01.01/2026

Valmistelija

Kaupunkikehitysjohtaja Janne Karhu, 040 544 3219
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen, 0504441044

Pudasjärven kaupungin katuvaloverkon ja siihen liitettyjen laitteiden käyttö ja kunnossapitotehtävät kuuluvat palvelu-urakoitsijan kokonaispalveluun keskustaajamassa sekä Syötteellä.

Kaupungin vastuulla on katuvaloja myös muualla Pudasjärven kyläalueilla, liittyen pääosin vanhojen kyläkoulujen ympäristöön. Valot voivat sijaita esimerkiksi joko valtion teiden varsilla tai yksityisellä maalla.

Valtuusto on hyväksynyt yksityistiesäännön päätöksellä VALT 23.03.2026

§ 5. Säännön mukaan Pudasjärven kaupunki ei avusta uuden katuvalaistuksen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä yksityisteille.

Kaupungin kunnossapidon piirissä olevien yksityisteiden olemassa olevaa valaistusta ylläpidetään osana kaupungin katuvaloverkon palvelusopimusta ja kaupunki maksaa katuvalojen sähkökustannukset. Yksitystien poistuessa kaupungin kunnossapidosta, kaupunki luopuu myös valaistuksen kunnossapidosta ja irtisanoo tievalojen sähköliittymän.

Viimevuosina kaupungin katuvaloverkossa on esiintynyt paljon ikääntymisen aiheuttamaa korjaustarvetta sekä esimerkiksi ukkosien aiheuttamia vaurioita. Talousarviovuodella 2025 katuvaloverkon kunnossapitoon varattu käyttötalousmääräraha (56 000 €) ylittyi 113 752 eurolla (303%). Talousarviovuoden 2026 osalta talousarviomääräraha (81 000 €) on toukokuussa ylittynyt jo 23 543 eurolla (129%). Investoinneissa katu- ja latuvalojen kunnossapitoon on varattu 15 000 €, joiden käyttö on jo sidottu ennalta suunniteltuihin kohteisiin.

Pärjänsuolla, valtion tiellä Kivarintie Mt 18778, on kaupungin kunnossapitovastuulla olevat katuvalot.

Valot on rakennettu arviolta 1980-luvulla. Valaisinosat sekä myös valopylväät ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Varaosien saanti kyseiseen valaisinmalliin on urakoitsijalta saadun tiedon mukaan loppunut. Nykyiset valopylväät eivät täytä enää nykyisiä liikenneturvallisuus vaatimuksia, koska ne eivät ole liikenneonnettomuus-tilanteessa ns. myötääviä, eli eivät katkea helposti törmäystilanteessa.

Palvelu-urakoitsija on antanut alustavan tarjouksen 27 tievalon saneerauksen eri vaihtoehtoista. Valaisien ja pylväiden täys saneeraus (ilmajohdolla) n. 70 000 € (alv 0%) tai vaihtoehtoisesti pelkkien valaisimien vaihto led valaisimiin 9820 € (alv 0%), jolloin kustannusta kumminkin nostaa todennäköisesti useat uusittavat valopylväät.

Vaihtoehtoisesti valaisinylväiden, haruksien ja ilmajohtojen purku ja purettujen materiaalien kierrättäminen (27kpl) kustantaisi yhteensä arviolta 9450 € (alv 0%).

Valaistuskohteen energiakustannuksissa sähkönsiirto on keskimäärin 1035 € ja sähköenergia 700,00 € (arv.0,08 €/kwh), eli yhteensä: 1735 € /v.

Näin ollen valaistuksen purun aiheuttaman kustannuksen takaisinmaksuaika katetaan 5,5, vuoden energiakustannuksien säästöllä.

Paikallinen sähköverkkoyhtiö tekee kuluvan kesän aikana Pärjänsuolla sähköverkon uudistamista, jolloin myös katuvalokeskuksen sähköliityntä tulee uudistettavaksi ilman eri muutosta.

Hallintosäännön mukaan palvelualuejohtaja johtaa ja valvoo palvelualueen toimintaa ja taloutta. Tilivelvollinen viranhaltija vastaa vastualueensa taloudesta, erityisesti talousarviomäärärahoissa pysymisestä ja on velvollinen esittämään tarvittaessa talousarvionmuutoksen valmistelemista.

Käytettävissä olevien käyttötalous- ja investointimäärärahojen puitteissa kunnossapitotoimia on priorisoitava kohteisiin joissa liikennemäärä ja valaistuksen käyttötarve sitä eniten edellyttää. Resurssien riittävyyden varmistaminen edellyttää vanhimpien kohteiden katuvalaistuksen purkamista ja käyttötalouskustannuksien vähentämistä.

Vallitsevan tilanteen johdosta on mahdollista että katuvaloverkon kustannuksien ylittäminen voi joka tapauksessa edellyttää talousarvionmuutosta, ellei kustannuksia pystytä kattamaan muita toimintoja supistamalla. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää myös välttää ei välttämättömiä investointeja.

Edellämainituista syitä Pärjänsuon Kivarintie Mt 18778, 27 katuvalon purkamisesta päätetään viranhaltijapäätöksellä ja niiden käytöstä luovutaan kesän 2026 kuluessa.

Yritysvaikutusten arviointi: -

Esittelijän esitys

Valiokunta kuulee esittelyn ja toteaa asian tietoonsa saatetuksi

Ohjausesitys

Jakelu